

**ООО «ПОЛИТЭК ЛАЙП»**



**+714871270-23-36**      **+714871270-23-34**

Производство: 300004, г. Тула, ул. Шелюповская засека д. 31, +7(4872)70-23-36  
 ООО «Политек Лайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1

ОТК	Паспорт №018/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Партия №0018/PP/19	Количество штук: 5000	

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 25 ТПК АКВА

Муфта PP-H SDR9/S4 – 25 класс ХВ 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Лаккая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Соответствует
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021. Видеотельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК  
 Партия фитингов №0018/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.  
 Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокис О.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Шелтовская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000	Дата изготовления: 09 - 14.01.19 г.
Паспорт №011/19		
Партия №0011/PP/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 20 ТТК АКВА

Муфта PP-H SDR9/S4 – 20 класс XB 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиоров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Соответствует
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0011/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокни	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	-------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**  
 +7(487)270-23-36  
 +7(487)270-23-34

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)70-23-36  
 ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14, стр. 1

ОТК	Количество штук: 5000	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.
Паспорт №027/19		
Партия №0027/PP/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полиэтилена**

Муфта 32 ТТК АКВА

Муфта РР-Н SDR9/S4 - 32 класс ХВ 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотелестро о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0027/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.  
 Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 30004, г. Тула, ул. Шелтовская засека д. 31, +(7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.
Паспорт №036/19		
Партия №0036/PP/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полиэтилена**

Муфта 40 ТПК АКВА

Муфта РР-Н SDR9/S4 - 40 класс ХВ 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК  
 Партия фитингов №0036/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.  
 Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1  
Производство: 30004, г. Тула, ул. Шелювская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Паспорт №043/19	Количество штук: 3000
	Партия №043/PP/19	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 50 ТПК АКВА

Муфта PP-H SDR9/S4 – 50 класс ХВ 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.AЮ64.H08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №043/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Паспорт №045/19		
Партия №0045/PP/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 63 ТПК АКВА

Муфта РР-Н SDR9/S4 – 63 класс ХВ 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключенные ОТК  
 Партия фитингов №0045/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.  
 Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны.



Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------

**ООО «ПОЛИТЭК ЛАЙП»**



**+7(487)270-23-36**

**+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Лайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр.1  
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000	Дата изготовления: 13 – 18.01.19 г.
Паспорт №053/19		
Партия №0053/PP/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полиэтилена**

Муфта переходная 63x50  
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	ГОСТ Р 32415-2013	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0053/PP/19 соответствующие ГОСТ Р 32415-2013.

Значения ОТК

Дата выпуска продукции ОТК 19.01.19 г.  
Упаковка и маркировка удовлетворяет

Инженер - лаборант

Ф.И.О. — *[подпись]*  
С.Н. Филатов

С.А. Сапожников И.В.





Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36  
 ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

ОТК	Количество штук: 5000	Дата изготовления: 13 – 18.01.19 г.
Паспорт №052/19		
Партия №0052/PP/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта переходная 50x40  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.AЮ64.H08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0052/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 19.01.19

Упаковка и маркировка удовлетворительна

Инженер - лаборант \_\_\_\_\_  
 Наименование ОТК \_\_\_\_\_  
 Сапожников И.В.





# ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»



+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «ПолиТЭК ПаЙп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1  
Производство: 300004, г. Тула, ул. Шелловская засека д. 31, +(74872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №051/19	
Партия №0051/PP/19	Дата изготовления: 13 – 18.01.19 г.

## Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 50x40  
ГОСТ 32415-2013

Локазатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0051/PP/19 соответствует ГОСТ Р 32415-2013.  
Дата выпуска продукции ОТК 19.01  
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  
Исполнительный ОТК  
Сапожников И.В.



**ООО «ПОЛИТЭК ЛАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Лайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Шерловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №050/19	
Партия №0050/PP/19	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта переходная 50х32  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0050/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.  
 Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны.

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Паспорт №049/19		
Партия №0049/Р/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта переходная 40x32  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0049/Р/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Шелковская засека д. 31, +(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Паспорт №048/19		
Партия №0048/Р/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полиэтилена**

Муфта переходная 40x25  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0048/Р/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - разработчик	Фомин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
-----------------------	------------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +(7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №047/19	
Партия №0047/Р/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

**Фасонные части компрессионного типа из полиэтилена**

Муфта переходная 32x25  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Лакавая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0047/Р/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1  
Производство: 300004, г. Тула, ул. Шерловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.
Паспорт №046/19		
Партия №0046/Р/19		

## Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 25x20  
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Ладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырьё: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

## Заключение ОТК

Партия фитингов №0046/Р/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокис С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №023/19		
Партия №0023/Р/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 32x1/2 с внутренней резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0024/Р/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.И.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №021/19		
Партия №0021/Р/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 32х1 1/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0021/Р/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.И.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------





**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Логистик Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +(7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №019/19		
Партия №0019/PP/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 32x1 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013 испытаний	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотелесъем о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0019/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокис - [подпись]

Начальник ОТК [подпись] Сапожников И.В.



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Шелтовская засека д. 31, +(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №016/19		
Партия №0016/PP/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 25x3/4 с внутренней резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Соответствует
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АНО64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0016/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокис	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	-------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1  
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Паспорт №014/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Партия №0014/PP/19	Количество штук: 3000	

## Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25х1 с внутренней резьбой  
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

## Заключение ОТК

Партия фитингов №0014/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.  
Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.  
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фонич С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №012/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Партия №0012/Р/19	

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 25x1/2 с внутренней резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 СР партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0012/Р/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С/Н	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	-----------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №009/19		
Партия №009/PP/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**  
 Муфта 20x3/4 с внутренней резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеательство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК  
 Партия фитингов №009/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.  
 Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны.

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Надзорщик ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Шелговская засека д. 31, +(7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №007/19		
Партия №0007/PP/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 20x1/2 с внутренней резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GF партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU:АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №007/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант \_\_\_\_\_ Фокин С.И. ОТК  
 Начальник ОТК \_\_\_\_\_ Сапожников И.В.



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №025/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Партия №0025/PP/19	

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 32х3/4 с внутренней резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АНО64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0025/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокис С.И.

Надзорщик ОТК

Сапожников И.В.



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +(7(487)270-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №028/19	
Партия №0028/PP/19	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 40x1 1/2 с внутренней резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	испытаний	Результат
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.			Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%			Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой			Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1			Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000			Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК  
 Партия фитингов №0028/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны.

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------





**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1  
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +(7(487)270-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №030/19	
Партия №0030/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 40x1 1/4 с внутренней резьбой  
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0030/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.  
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.  
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант      Фокин С.Н.      Начальник ОТК      Сапожников И.В.



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +(7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №032/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Партия №0032/PP/19	

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 40x1 с внутренней резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU:АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0032/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



**ООО «ПОЛИТЭК ЛАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Лайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1  
Производство: 300004, г. Тула, ул. Целлюлозская засека д. 31, +7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №034/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Партия №0034/Р/19	

## Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40х3/4 с внутренней резьбой  
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиоров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

## Заключение ОТК

Партия фитингов №0034/Р/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.  
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Лпаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1  
 Производство: 30004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №037/19	
Партия №0037/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 50x1 1/2 с внутренней резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ04.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотелестро о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК  
 Партия фитингов №0037/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.  
 Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Шелковская засека д. 31, +(7(487)270-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №039/19	
Партия №039/Р/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 50x1 1/4 с внутренней резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотелестро о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №039/Р/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.  
 Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант \_\_\_\_\_ Фокин С.Н. Начальник ОТК Сапожников И.В.



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(487)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №041/19	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.
Партия №0041/PP/19	

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 50x2 с внутренней резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотестирование о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0041/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36  
 ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №024/19		
Партия №0024/Р/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 32x1/2 с наружной резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 СР партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0024/Р/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Н. Фокин	Начальник ОТК	Е.В. Есапожников И.В.
--------------------	----------	---------------	-----------------------



Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36  
 ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

ОТК	Паспорт №022/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Партия №0022/Р/19	Количество штук: 3000	

**Фасонные части компрессионного типа из полиэтилена**  
 Муфта 32x1 1/4 с наружной резьбой  
 ГОСТ 32415-2013  
 Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	Результат испытаний
1	Внешний вид	Лакавая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырая: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0022/Р/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны.

Инженер - лаборант	Фонин С.И.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------





**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +(4872)70-23-36  
 ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №020/19		
Партия №0020/PP/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 32х1 с наружной резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0020/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фонин С.И.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1  
Производство: 30004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №017/19	
Партия №0017/Р/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

## Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25х3/4 с наружной резьбой  
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 СР партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU:АНО64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

## Заключение ОТК

Партия фитингов №0017/Р/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.  
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  
С/П Фокин  
Начальник ОТК  
Сапожников И.В.



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1  
Прозводство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(487)270-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №015/19		
Партия №0015/PP/19		

## Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25х1 с наружной резьбой  
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиоров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0015/PP/19 соответствует требованиям ТСОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.  
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант \_\_\_\_\_ Фокис С.Н. Начальник ОТК \_\_\_\_\_ Сапожников И.В.



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36  
 ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

ОТК	Паспорт №013/19	Количество штук: 3000
Партия №0013/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.	

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**  
 Муфта 25x1/2 с наружной резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Соответствует
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GF партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК  
 Партия фитингов №0013/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Шерловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №010/19		
Партия №0010/PP/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**  
 Муфта 20x3/4 с наружной резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АНО64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0010/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокня С.И.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

Прозводство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +(4872)70-23-36  
 ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.
Паспорт №008/19		
Партия №008/PP/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 20x1/2 с наружной резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU:АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотелесъем о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №008/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ОТК	Паспорт №026/19	Партия №0026/PP/19
Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.	

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**  
 Муфта 32х3/4 с наружной резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Ладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотелестро о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0026/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.  
 Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фонин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ОТК	Паспорт №029/19
Количество штук: 3000	Партия №0029/PP/19
Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.	

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**  
 Муфта 40x1 1/2 с наружной резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АНО64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0029/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  
 Фокин С.Н.  
 Начальник ОТК  
 Сапожников И.В.





**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**  
**+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Паспорт №031/19	Партия №0031/Р/19
Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.	

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 40x1 1/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GР партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0031/Р/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.И.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ЛАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Лайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(487)270-23-36

ОТК	Партия №033/19	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.
Количество штук: 3000		

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 40x1 с наружной резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ИТР) фитингов в сравнении с ИТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 СР партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0033/РР/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



ОТК	Паспорт №035/19
Количество штук: 3000	Партия №0035/PP/19
Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.	

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**  
 Муфта 40х3/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АНО64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0035/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.  
 Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1  
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Паспорт №038/19	Партия №0038/PP/19
Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.	

## Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 50x1 1/2 с наружной резьбой  
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GF партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
Видеотельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

### Заключение ОТК

Партия фитингов №0038/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК: 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36**      **+7(487)270-23-34**

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14, стр. 1  
 Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.
Паспорт №040/19		
Партия №0040/PP/19		

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 50x1 1/4 с наружной резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0040/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительные

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34**

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36  
 ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14, стр. 1

ОТК	Партия №042/19	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.
Паспорт №042/19	Количество штук: 3000	

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**  
 Муфта 50x2 с наружной резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиоров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19  
 Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0042/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»**



**+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34**

Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36  
 ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д. 14, стр. 1

ОТК	Партия №044/19	Количество штук: 3000
Паспорт №044/19	Дата изготовления: 12 - 17.01.19 г.	

**Фасонные части компрессионного типа из полипропилена**

Муфта 63x2 с наружной резьбой  
 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность, без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.		Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%		Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой		Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1		Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000		Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021  
 Видеотестирование о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК  
 Партия фитингов №0044/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.  
 Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.  
 Упаковка и маркировка удовлетворительны



Инженер - лаборант  
 Фокин С.Н.  
 Начальник ОТК  
 Сапожников И.В.